

PERGUNTA:

1. Qual será a destinação dos materiais/equipamentos retirados do plenário do Senado para execução da obra tais como: equipamentos de ar condicionado; luminárias; forros, etc?
2. No caderno de especificações é dito que as eletrocalhas deverão ser na chapa 16, porém na planilha orçamentária as eletrocalhas estão na chapa 14, o que devemos considerar?
3. Para o sistema de sprinkler / hidrantes é solicitado no caderno de especificações tubos de aço galvanizado DIN 2440 **sem costura**, porém os tubos DIN 2440 são fabricados apenas **com costura**, neste caso como devemos proceder?
4. Para o sistema de sprinkler / hidrantes é solicitado no caderno de especificações conexões classe 150 libras, porém na planilha constam conexões classe 300 libras, o que devemos considerar?

RESPOSTA:

1. Todos os materiais retirados do plenário, em condições de reaproveitamento e de serem leiloados, deverão ser entregues pela contratada no bloco de Apoio II – depósito do Patrimônio;
2. Em qualquer situação deve-se seguir o disposto na planilha fornecida pelo Senado Federal;
3. O questionamento não procede. Ver, por exemplo, o catalogo de produtos da Sideraço S.A;
4. Em qualquer situação deve-se seguir o disposto na planilha fornecida pelo Senado Federal;
5. O Senado Federal disponibilizará áreas no estacionamento do Anexo I e na rua de acesso ao edifício principal, sob a laje do pavimento térreo (chapelaria).