
RE: Parecer Técnico - PE 90075/2026 - item 2 - SMARTER

De Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>

Data Ter, 25/08/2026 15:36

Para Pedro Pelegrini Holtz <pedro.holtz@senado.leg.br>; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>; Charlleney Fernandes dos Santos <charllenys@senado.leg.br>

Cc COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Gabrielle Cruvinel Gonçalves <gabrielle.goncalves@senado.leg.br>

Prezados, boa tarde!

Após análise da proposta e ficha técnica emitida pela empresa SMARTER INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL LTDA, verificamos que o **item 2** do Pregão Eletrônico nº 90072026 - contratação 205/2026, está em conformidade com o edital. Segue print/tela, para efeito de comparação entre a proposta da empresa e o edital;

Descrição do objeto

Descrição detalhada do Objeto
Desumidificadores são equipamentos projetados para controlar a umidade no ar de um determinado ambiente, notadamente os que armazenam papéis (arquivos da SGIDOC).
Características mínimas do equipamento desejado:
Capacidade de desumidificação: mínimo 30 L/dia (a 30°C e 80% UR).
Área de Cobertura: mínimo 1.000m² (ou 200m² em algumas fontes, verificar modelo).
Reservatório: mínimo de 7 Litros, com desligamento automático quando cheio.
Painel: digital com umidostato para ajuste de umidade (RH) e Timer.
Drenagem: deve possuir conector para mangueira para dreno contínuo.
Motor: tipo compressor, com gás refrigerante.
Recursos: defrost automático e proteção contra queda de energia.
Portabilidade: equipado com no mínimo 4 rodízios omnidirecionais.
Peso bruto máximo, quando vazio, de 27Kg.

Descrição do objeto.

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
Produto: desumidificador de ar de aplicação comercial. Apresentação: gabinete portátil. Tensão: 220V. Capacidade de desumidificação: mínimo 30 litros/dia (a 30° C e 80% UR). Área de cobertura: mínimo de 1.000 m² (ou 200 m² em algumas fontes, verificar modelo). Reservatório: removível, de no mínimo de 5 litros, com desligamento automático quando cheio. Painel: digital com umidostato para ajuste de umidade (RH). Drenagem: deve possuir conector para mangueira para dreno contínuo. Motor: tipo compressor, com gás refrigerante. Recursos: defrost automático. Marca/modelo de referência: Thermomatic Desidrat Plus 1500 ou equivalente técnico.

Proposta da empresa

Respeitosamente,
Iran da Silva Santos
Conservador e Restaurador de bens culturais
Núcleo de Preservação de Acervos Físicos
Senado Federal - NPERSERVA
Ramal: 3416
70165-900 Brasília - DF

De: Pedro Pelegrini Holtz <pedro.holtz@senado.leg.br>

Enviado: terça-feira, 25 de agosto de 2026 12:45

Para: NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>; Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>; Charlleney Fernandes dos Santos <charllenys@senado.leg.br>

Cc: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Gabrielle Cruvinel Gonçalves <gabrielle.goncalves@senado.leg.br>

Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90075/2026 - item 2 - SMARTER

Prezados, boa tarde!

Pedimos por gentileza analisar da proposta da empresa conforme solicitado pela COPEL.

Atenciosamente,

Pedro Holtz

Núcleo de Instrução e Gestão de Contratos de Informação e Documentação

Secretaria de Gestão de Documentação e Informação - SGIDOC

Via N2, bloco 14, térreo II, mezanino

70165-900 Brasília - DF

Telefone: + 55 (61) 3303-5833

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviado: terça-feira, 25 de agosto de 2026 11:57

Para: Pedro Pelegrini Holtz <pedro.holtz@senado.leg.br>; Gabrielle Cruvinel Gonçalves

<gabrielle.goncalves@senado.leg.br>

Assunto: Parecer Técnico - PE 90075/2026 - item 2 - SMARTER

Caros colegas, bom dia!

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela primeira classificada no **item 2** do Pregão Eletrônico nº 90072026 - contratação 205/2026.

Ressalto, ainda, que a reabertura do certame está agendada para **amanhã, 26/08**, às 09h30. Caso não seja possível finalizar a análise até esse horário, solicito que seja informado, para que possamos proceder à nova suspensão do certame.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

✉ julianas@senado.leg.br
